

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	<p>GESTIONE IN SICUREZZA: VERIFICHE MINIME DI SICUREZZA PER LA CARICA DELLE BATTERIE</p>	<p>R01-SIC19 Rev. 00 Pag. 1/1 Data di applicazione: 15 giugno 2010</p>
--	--	--

Verifiche minime di sicurezza per la carica delle batterie

Le domande seguenti sono da considerarsi come requisito minimo delle norme di sicurezza da seguire.

1	I locali o le zone di carica sono ventilati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	Il caricabatterie e le batterie sono facilmente accessibili?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3	I caricatori sono regolati in base alle batterie e si trovano in buono stato?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	Si presta sempre attenzione al fatto che non ci siano attrezzature che sprigionano scintille o apparecchiature incandescenti a 1 metro di distanza dalla batteria in carica?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5	Vi siete accertati che non ci siano materiali infiammabili sul caricabatterie, sulle batterie stesse o nello spazio di 2 m?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	I cavi di carica vengono inseriti e staccati in assenza di corrente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7	Durante la fase di carica o ricarica il cofano o il coperchio della batteria viene aperto/sollevato per dissipare nell'aria la miscela di gas?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8	La superficie e il cofano della batteria sono puliti ed asciutti (niente umidità)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
9	Avete verificato che gli allacciamenti dei cavi e i morsetti di collegamento non siano ossidati e siano saldamente inseriti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
10	Se controllate la densità dell'elettrolita e rabboccate la batteria di acqua indossate i DPI previsti nella procedura?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
11	Per il lavaggio della pelle entrata in contatto con la soluzione di acido è disponibile una riserva di acqua?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	Dopo aver lavorato sulla batteria vi lavate le mani?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
13	Il personale è istruito periodicamente sui pericoli di esplosione e di corrosione e sulle necessarie misure di protezione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
14	Nei pressi delle stazioni di carica è presente la seguente segnaletica di sicurezza? – Indossare i DPI previsti – Divieto di fiamme libere e vietato fumare	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
15	È presente un registro di controllo per la batteria?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO