

ASPETTI GENERALI SULLA PRESENTAZIONE DELLE MIGLIORIE

La documentazione da presentarsi per l'illustrazione delle migliorie proposte è soggetta alle seguenti condizioni:

- I documenti dattiloscritti dovranno essere presentati su fogli formato A4 – A3;
- I documenti grafici potranno avere anche altro formato, in accordo con la scala grafica utilizzata per il disegno.
- La documentazione di ogni miglioria deve essere raccolta in un unico fascicolo rilegato.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA**Schede Elementi Qualitativi e relativi Subelementi****Allegato M2 al Disciplinare di gara**

Scheda	1	1
---------------	----------	----------

N° elemento	Elemento
1	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte al progetto definitivo

Id sub elemento	Descrizione subelemento	Sub Punteggio
1	1 Opere edili e affini.	14

CONTENUTO DELL' OFFERTA**Costituiscono oggetto dell' offerta migliorativa**

1	1	-	a	Tutte Le componenti edilizie.
----------	----------	---	----------	-------------------------------

Dovranno essere rispettate:

- | | | | | |
|----------|----------|---|----------|---|
| 1 | 1 | - | 1 | Le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: forma, dimensioni, materiali. |
| 1 | 1 | - | 2 | I fattori minimi di qualità, le prescrizioni tecniche e le caratteristiche prestazionali, sia dei materiali sia dei componenti finiti come descritti nel capitolato speciale, nell'elenco descrittivo delle categorie di lavorazione. Sono naturalmente consentiti i miglioramenti. |
| 1 | 1 | - | 3 | Le caratteristiche tecniche previste per le attrezzature da installare fornite dall' Azienda. |
| 1 | 1 | - | 4 | Le migliorie non potranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni degli Enti preposti. |

PROPOSTE MIGLIORATIVE**Le proposte migliorative tecniche potranno riguardare:**

- | | | | | |
|----------|----------|---|----------|---|
| 1 | 1 | - | 1 | In generale qualità funzionali dei materiali e prodotti definite attraverso marca produttrice, gamma della serie e dei materiali, tipi di finitura superficiale, facilità di pulizia, con garanzia di inalterabilità nel tempo. |
| 1 | 1 | - | 2 | Caratteristiche prestazionali di durevolezza, pulibilità e manutenibilità, resistenza all'usura, agli agenti chimici, classe di reazione al fuoco in considerazione dell'uso dei locali. Soluzioni che consentano la riduzione delle necessità di manutenzione riparazione. |

1	1	-	3	Qualità tecnica e funzionale dei materiali e componenti finalizzate al miglioramento acustico dei locali e all'aumento della resistenza meccanica agli urti, definite attraverso marca produttrice, soluzioni costruttive e tipologia dei materiali.
1	1	-	4	Per gli infissi automatici: la qualità funzionale dei telai, dei vetri quando previsti, la velocità di apertura/chiusura, la tipologia di automatismi per l'apertura, degli accessori, in termini di funzionalità, sicurezza per gli operatori, resistenza nel tempo, facilità di manutenzione, definite attraverso marca produttrice e tipologia dei materiali;
1	1	-	5	Per le porte REI qualità funzionale dei telai, delle cerniere (con riferimento anche alla regolabilità), al sistema di posa, degli eventuali automatismi per l'apertura/chiusura, in termini di funzionalità e resistenza nel tempo, definite attraverso marca produttrice e tipologia dei materiali;
1	1	-	6	Soluzioni o sistemi che consentano una maggiore protezione delle porte (anche antincendio) e delle strutture murarie collocate lungo i percorsi principali e sulle uscite;
1	1	-	7	Infissi esterni: facilità di pulizia dei vetri, isolamento termico, affidabilità dei sistemi di regolazione della illuminazione naturale;
1	1	-	8	Soluzioni tecniche e sistemi integrativi per meglio proteggere la struttura e gli impianti dai volatili.
1	1	-	9	Caratteristiche tecniche del sistema pavimento - chiusini per la raccolta delle acque di scarico a pavimento - impermeabilizzazione, giunti di dilatazione del pavimento resiliente, giunti strutturali e impianti di scarico che garantiscano il drenaggio delle acque sulla superficie del pavimento e la tenuta del sistema di impermeabilizzazione.
1	1	-	10	Caratteristiche del Pozzetto degrassatore con riferimento alla funzionalità e alla manutenzione dello stesso.
1	1	-	11	Riduzione della rumorosità percepita dall'Ospedale e dal vicinato.
1	1	-	12	Riduzione dei costi di utilizzazione per utenze .

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Le proposte migliorative tecniche dovranno essere documentate attraverso:

1	1	-	A	Relazione tecnica descrittiva dettagliata e documentata delle soluzioni offerte con riferimento ai documenti indicati nel seguito.
1	1	-	B	Eventuali calcoli, qualora gli stessi siano eseguiti tramite software dovranno essere fornite le indicazioni atte a garantirne la qualità.
1	1	-	C	Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative.
1	1	-	D	Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e delle opere.
1	1	-	E	Certificazioni e prove ufficiali.
1	1	-	F	Durata delle Garanzie.
1	1	-	G	Eventuali voci nuove o diverse da aggiungere agli elenchi descrittivi delle voci per effetto delle migliorie proposte. Le nuove o diverse voci saranno corredate con il numero identificativo assegnato, la descrizione estesa comprendente: - la descrizione di ogni componente o accessorio - la descrizione delle modalità di posa e montaggio - la descrizione di ogni onere e lavorazione necessari per dare l'opera compiutamente eseguita - le modalità di misurazione - l'unità di misura. Il tutto privo di qualsiasi riferimento economico. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

1	1	-	H	Computo metrico non estimativo della miglioria, privo di qualsiasi riferimento economico, comprendente il numero identificativo, la descrizione sintetica, la variazione della quantità. Le voci del computo a base di gara modificate andranno riportate come quantità negativa, le voci nuove o diverse come quantità positiva. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.
1	1	-	I	Confronto tabellare sintetico tra le proposte migliorative ed il progetto a base di gara con: - a sinistra le caratteristiche a base di gara - a destra le caratteristiche della proposta migliorativa. Che esprima chiaramente cosa e quanto è stato migliorato.
1	1	-	L	Altra documentazione che il concorrente ritiene di fornire; SONO ESCLUSI CAMPIONI.

Schede Elementi Qualitativi e relativi Subelementi

Allegato M2 al Disciplinare di gara

Scheda **1** **2**

N° elemento	Elemento
1	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte al progetto definitivo

Id sub elemento	Descrizione subelemento	Sub Punteggio
1 2	Impianti elettrici ed affini: componenti, sistemi di supervisione, utilizzazione e manutenzione	8

CONTENUTO DELL' OFFERTA

Costituiscono oggetto dell' offerta migliorativa

1 **2** - **a** Tutti i componenti degli impianti elettrici ed affini

Dovranno essere rispettate:

1 **2** - **1** Le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: materiali e quant'altro indicato in progetto

1 **2** - **2** I fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell'elenco descrittivo delle categorie di lavorazione.

1 **2** - **3** Le caratteristiche tecniche previste per le attrezzature da installare fornite dall' Azienda.

1 **2** - **4** Le migliorie non potranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni degli Enti preposti.

PROPOSTE MIGLIORATIVE

Le proposte migliorative tecniche potranno riguardare:

1 **2** - **1** Caratteristiche prestazionali di facilità di installazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio dei componenti.

1 **2** - **2** Caratteristiche prestazionali di durevolezza e resistenza all'usura dei materiali impiegati e caratteristiche di durata e riparabilità delle apparecchiature valutate anche attraverso parametri statistici certificati di durata (MTBF) e tempistica necessaria per le riparazioni (MTBR)

1 **2** - **3** Posizionamento delle apparecchiature e dei componenti al fine di agevolare la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature. Rindondanza nella disponibilità di terminali per l' allacciamento delle attrezzature.

1 **2** - **4** Integrazione dell' impianto di Rivelazione e segnalazione incendi e presenza Gas con il sistema di supervisione esistente nell'ospedale.

1 **2** - **5** Qualità tecnica, funzionale dei corpi illuminanti, definite attraverso marca produttrice, qualità dei materiali, pulibilità, facilità di manutenzione con garanzia di inalterabilità nel tempo;

1	2	-	6	Riduzione della potenza installata ai fini illuminotecnici e soluzioni per il miglior comfort visivo.
---	---	---	---	---

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Le proposte migliorative tecniche dovranno essere documentate attraverso:

1	2	-	A	Relazione tecnica descrittiva dettagliata e documentata delle soluzioni offerte con riferimento ai documenti indicati nel seguito.
1	2	-	B	Eventuali calcoli, qualora gli stessi siano eseguiti tramite software dovranno essere fornite le indicazioni atte a garantirne la qualità.
1	2	-	C	Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e delle opere.
1	2	-	D	Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative. Materiale illustrativo e scheda dati delle apparecchiature proposte.
1	2	-	E	Certificazioni e prove ufficiali.
1	2	-	F	localizzazione e tempi di intervento del supporto tecnico dei costruttori, riferito alle varie marche delle macchine ed apparecchiature utilizzate.
1	2	-	G	Durata della garanzia contrattuale per le apparecchiature e i componenti principali.
1	2	-	H	Eventuali voci nuove o diverse da aggiungere agli elenchi descrittivi delle voci per effetto delle migliorie proposte. Le nuove o diverse voci saranno corredate con il numero identificativo assegnato, la descrizione estesa comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione di ogni componente o accessorio - la descrizione delle modalità di posa e montaggio - la descrizione di ogni onere e lavorazione necessari per dare l'opera compiutamente eseguita - le modalità di misurazione - l'unità di misura. Il tutto privo di qualsiasi riferimento economico. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.
1	2	-	I	Computo metrico non estimativo della miglioria, privo di qualsiasi riferimento economico, comprendente il numero identificativo, la descrizione sintetica, la variazione della quantità. Le voci del computo a base di gara modificate andranno riportate come quantità negativa, le voci nuove o diverse come quantità positiva. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.
1	2	-	L	Confronto tabellare sintetico tra le proposte migliorative ed il progetto a base di gara con: <ul style="list-style-type: none"> - a sinistra le caratteristiche a base di gara - a destra le caratteristiche della proposta migliorativa. Che esprima chiaramente cosa e quanto è stato migliorato.
1	2	-	M	Altra documentazione che il concorrente ritiene di fornire; SONO ESCLUSI CAMPIONI.

Schede Elementi Qualitativi e relativi Subelementi

Allegato M2 al Disciplinare di gara

Scheda **1** **3**

N° elemento	Elemento
1	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte al progetto definitivo

Id sub elemento	Descrizione subelemento	Sub Punteggio
1 3	Impianti meccanici: componenti, sistemi di regolazione, supervisione, utilizzazione e manutenzione	18

CONTENUTO DELL' OFFERTA

Costituiscono oggetto dell' offerta migliorativa

1 3	-	a	I componenti degli Impianti meccanici e affini
1 3	-	b	Il sistema di gestione e supervisione degli impianti meccanici

Dovranno essere rispettate:

1 3	-	1	Le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: materiali e quant'altro indicato in progetto.
1 3	-	2	I fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell'elenco descrittivo delle categorie di lavorazione.
1 3	-	3	Le caratteristiche tecniche previste per le attrezzature da installare fornite dall' Azienda.
1 3	-	4	Le migliorie non potranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni degli Enti preposti.

PROPOSTE MIGLIORATIVE

Le proposte migliorative tecniche potranno riguardare:

1 3	-	1	Caratteristiche prestazionali di facilità di installazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio dei componenti
1 3	-	2	Caratteristiche prestazionali di durevolezza e resistenza all'usura dei materiali impiegati e caratteristiche di durata e riparabilità delle apparecchiature valutate anche attraverso parametri statistici certificati di durata (MTBF) e tempistica necessaria per le riparazioni (MTBR)
1 3	-	3	Soluzioni migliorative finalizzate al contenimento del rumore, in particolare prodotto e trasmesso dalle unità di trattamento aria e dai canali sia all' interno degli ambienti che all' esterno verso l' ospedale e verso il vicinato.
1 3	-	4	Posizionamento delle apparecchiature e dei componenti al fine di agevolare la conduzione e la manutenzione degli impianti;
1 3	-	5	Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e riduzione dei costi di gestione, ottimizzazione del sistema di regolazione e monitoraggio;

1	3	-	6	Centralizzazione delle funzioni di controllo, regolazione e gestione degli impianti meccanici con supervisione remota;
1	3	-	7	L'integrazione con il sistema di supervisione esistente relativamente agli impianti meccanici.
1	3	-	8	Soluzioni atte a facilitare il mantenimento in funzione degli impianti esistenti per la zona di cucina funzionante durante l'esecuzione dei lavori in fase 1.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Le proposte migliorative tecniche dovranno essere documentate attraverso:

1	3	-	A	Relazione tecnica descrittiva dettagliata e documentata delle soluzioni offerte con riferimento ai documenti indicati nel seguito.
1	3	-	B	Eventuali calcoli, qualora gli stessi siano eseguiti tramite software dovranno essere fornite le indicazioni atte a garantirne la qualità.
1	3	-	C	Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative
1	3	-	D	Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e delle opere. Materiale illustrativo e scheda dati delle apparecchiature proposte.
1	3	-	E	Certificazioni e prove ufficiali
1	3	-	F	Localizzazione e tempi di intervento del supporto tecnico dei costruttori, riferito alle varie marche delle macchine ed apparecchiature utilizzate.
1	3	-	G	Durata della garanzia contrattuale per le apparecchiature e i componenti principali.
1	3	-	H	Eventuali voci nuove o diverse da aggiungere agli elenchi descrittivi delle voci per effetto delle migliorie proposte. Le nuove o diverse voci saranno corredate con il numero identificativo assegnato, la descrizione estesa comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione di ogni componente o accessorio - la descrizione delle modalità di posa e montaggio - la descrizione di ogni onere e lavorazione necessari per dare l'opera compiutamente eseguita - le modalità di misurazione - l'unità di misura. Il tutto privo di qualsiasi riferimento economico. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.
1	3	-	I	Computo metrico non estimativo della miglioria, privo di qualsiasi riferimento economico, comprendente il numero identificativo, la descrizione sintetica, la variazione della quantità. Le voci del computo a base di gara modificate andranno riportate come quantità negativa, le voci nuove o diverse come quantità positiva. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.
1	3	-	L	Confronto tabellare sintetico tra le proposte migliorative ed il progetto a base di gara con: <ul style="list-style-type: none"> - a sinistra le caratteristiche a base di gara - a destra le caratteristiche della proposta migliorativa. Che esprima chiaramente cosa e quanto è stato migliorato.
1	3	-	M	Altra documentazione che il concorrente ritiene di fornire; SONO ESCLUSI CAMPIONI.

Schede Elementi Qualitativi e relativi Subelementi

Allegato M2 al Disciplinare di gara

Scheda

1	4
----------	----------

N° elemento	Elemento
1	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte al progetto definitivo

Id sub elemento	Descrizione subelemento	Sub Punteggio
1 4	Celle Frigorifere e Ascensori	5

CONTENUTO DELL' OFFERTA

Costituiscono oggetto dell' offerta migliorativa

- | | | | |
|-------|---|---|--|
| 1 4 | - | a | Le celle frigorifere |
| 1 4 | - | b | Gli elevatori di nuova fornitura e le manutenzioni straordinarie degli esistenti |

Dovranno essere rispettate:

- | | | | |
|-------|---|---|--|
| 1 4 | - | 1 | Le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: materiali e quant'altro indicato in progetto. |
| 1 4 | - | 2 | I fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell'elenco descrittivo delle categorie di lavorazione. |
| 1 4 | - | 3 | Le migliorie non potranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni degli Enti preposti. |

PROPOSTE MIGLIORATIVE

Le proposte migliorative tecniche potranno riguardare:

- | | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 4 | - | 1 | Caratteristiche prestazionali di facilità di installazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio dei componenti |
| 1 4 | - | 2 | Caratteristiche prestazionali di durevolezza e resistenza all'usura dei materiali impiegati e caratteristiche di durata e riparabilità delle apparecchiature valutate anche attraverso parametri statistici certificati di durata (MTBF) e tempistica necessaria per le riparazioni (MTBR) |
| 1 4 | - | 3 | Per le celle frigorifere soluzioni migliorative relative all'isolamento termico, al contenimento dei consumi energetici, al monitoraggio delle temperature di funzionamento con registrazione dei dati e backup, agli allarmi per avarie con controllo remoto collegato ai centri presidiati dell'ospedale. |
| 1 4 | - | 4 | Per le celle frigorifere l'integrazione con il sistema di supervisione esistente relativamente agli impianti meccanici. |
| 1 4 | - | 5 | Soluzioni migliorative finalizzate al contenimento del rumore in particolare trasmesso all' esterno dall'unità motocondensante delle celle frigorifere. |
| 1 4 | - | 6 | Per le celle frigorifere durata della garanzia Full-Risk. |
| 1 4 | - | 7 | Per le celle frigorifere tempi di intervento massimi garantiti per la riparazione. |

1	4	-	8	Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti elevatori e riduzione dei costi di gestione.
1	4	-	9	Per gli ascensori l'integrazione con il sistema di supervisione esistente degli ascensori.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Le proposte migliorative tecniche dovranno essere documentate attraverso:

1	4	-	A	Relazione tecnica descrittiva dettagliata e documentata delle soluzioni offerte con riferimento ai documenti indicati nel seguito.
1	4	-	B	Eventuali calcoli, qualora gli stessi siano eseguiti tramite software dovranno essere fornite le indicazioni atte a garantirne la qualità.
1	4	-	C	Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative.
1	4	-	D	Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e delle opere. Materiale illustrativo e scheda dati delle apparecchiature proposte. In particolare: - Per le celle frigorifere Rumorosità dell'unità esterna in campo libero a 3 metri di distanza espressa in DBA. Rumorosità all' interno della Cella frigo.
1	4	-	E	Certificazioni e prove ufficiali.
1	4	-	F	Per il mantenimento della della cella frigo: Descrizione degli interventi di manutenzione preventiva e controlli periodici (piano di manutenzione redatto dal fabbricante) necessari a garantire l' affidabilità del sistema a regime, periodicità degli stessi, quantificazione complessiva in ore all'anno.
1	4	-	G	Localizzazione e tempi di intervento del supporto tecnico dei costruttori, riferito alle varie marche delle macchine ed apparecchiature utilizzate
1	4	-	H	Durata della garanzia contrattuale per le apparecchiature e i componenti principali.
1	4	-	I	Eventuali voci nuove o diverse da aggiungere agli elenchi descrittivi delle voci per effetto delle migliorie proposte. Le nuove o diverse voci saranno corredate con il numero identificativo assegnato, la descrizione estesa comprendente: - la descrizione di ogni componente o accessorio - la descrizione delle modalità di posa e montaggio - la descrizione di ogni onere e lavorazione necessari per dare l'opera compiutamente eseguita - le modalità di misurazione - l'unità di misura. Il tutto privo di qualsiasi riferimento economico. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.
1	4	-	L	Computo metrico non estimativo della miglioria, privo di qualsiasi riferimento economico, comprendente il numero identificativo, la descrizione sintetica, la variazione della quantità. Le voci del computo a base di gara modificate andranno riportate come quantità negativa, le voci nuove o diverse come quantità positiva. La presenza di "prezzi" potrà determinare l'esclusione dalla gara.
1	4	-	M	Confronto tabellare sintetico tra le proposte migliorative ed il progetto a base di gara con: - a sinistra le caratteristiche a base di gara - a destra le caratteristiche della proposta migliorativa. Che esprima chiaramente cosa e quanto è stato migliorato.
1	4	-	N	Altra documentazione che il concorrente ritiene di fornire; SONO ESCLUSI CAMPIONI.

Schede Elementi Qualitativi e relativi Subelementi

Allegato M2 al Disciplinare di gara

Scheda

3	1
----------	----------

N° elemento	Elemento
3	Migliorie all'Organizzazione e dotazioni di cantiere

Id sub elemento	Descrizione subelemento	Sub Punteggio
3	1	Organizzazione e dotazioni di cantiere

CONTENUTO DELL' OFFERTA

<i>Costituiscono oggetto dell' offerta migliorativa</i>		
3	1	-
a	L'organizzazione del cantiere e le dotazioni.	
b	L'organico stabilmente dedicato alla commessa.	
c	Metodi per l'esecuzione delle lavorazioni e apparecchiature impiegate.	
d	Metodi per il controllo di qualità della commessa.	
e	Metodi di monitoraggio polveri e rumore generati dal cantiere.	
f	Opere provvisoriale e di cantierizzazione.	

<i>Dovranno essere rispettate:</i>		
3	1	-
1	Le condizioni minime di sicurezza riportate nel piano di sicurezza e coordinamento;	
2	L'organico minimo di gestione commessa indicato dal capitolato speciale d'appalto.	
3	I fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali come descritti nel capitolato speciale e nell'elenco descrittivo delle categorie di lavorazione, sia dei materiali che dell'opera finita.	
4	Le aree di cantiere disponibili indicate negli elaborati del piano della sicurezza, come massimo.	

PROPOSTE MIGLIORATIVE

<i>Le proposte migliorative tecniche potranno riguardare:</i>		
3	1	-
1	Organizzazione del cantiere ai fini di minimizzare il disagio per la Struttura Ospedaliera e per i confinanti.	
2	Misure per migliorare le condizioni di lavoro del personale che opererà nei locali confinanti e in particolare quelli addetti al porzionamento del vitto ai pazienti, preparazione colazioni, lavaggio stoviglie e che quindi sarà presente durante l'intera giornata lavorativa.	
3	Miglioramento delle condizioni operative di sicurezza nella realizzazione delle opere.	
4	Le soluzioni proposte per la riduzione del rumore e delle polveri durante i lavori e per il loro monitoraggio.	
5	Le modalità di coordinamento e controllo nella gestione della sicurezza del cantiere.	

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Le proposte migliorative tecniche dovranno essere documentate attraverso:

3	1	-	A	Relazione tecnica descrittiva dettagliata e documentata delle soluzioni offerte tenendo conto delle proposte migliorative e con riferimento ai documenti indicati nel seguito.
3	1	-	B	Eventuali calcoli, qualora gli stessi siano eseguiti tramite software dovranno essere fornite le indicazioni atte a garantirne la qualità.
3	1	-	C	Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative.
3	1	-	D	Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e delle opere di cantierizzazione. Schede dei materiali.
3	1	-	E	Schede di lavorazione e delle apparecchiature impiegate.
3	1	-	F	Certificazioni e prove ufficiali.
3	1	-	G	Organigramma di commessa.
3	1	-	H	Curriculum del personale dedicato alla gestione della commessa (con riferimento all'Organigramma di commessa).
3	1	-	I	Piano operativo.
3	1	-	L	Piano dei controlli.
3	1	-	M	Confronto tabellare sintetico tra le proposte migliorative ed il progetto a base di gara con: - a sinistra le caratteristiche a base di gara - a destra le caratteristiche della proposta migliorativa. Che esprima chiaramente cosa e quanto è stato migliorato.
3	1	-	N	Altra documentazione che il concorrente ritiene di fornire; SONO ESCLUSI CAMPIONI.