

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PADIGLIONE N. 15 PNEUMONEFRO



PIANO PER EMERGENZA INCENDIO

**SEZIONE EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA,
ACCESSI E VIE DI ESODO
2012**

Stato delle revisioni

Rev. N.	SEZIONI REVISIONATE	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE	DATA
3	Documento interamente revisionato, scaturito dall'accorpamento della sezione "equipaggiamento di emergenza" con la sezione "accessi e vie di esodo"	Aggiornamento	2012

Indice degli argomenti

Stato delle revisioni.....	2
Percorsi e vie di esodo.....	4
Attrezzature per fronteggiare l'emergenza.....	4
Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze.....	5
Uscite dal padiglione	6
Schema generale degli accessi al padiglione	7
Vie di accesso al Policlinico	8

Percorsi e vie di esodo

Il padiglione Pneumonefro, ubicato all'interno dell'area S.Orsola, è costruito in c.a. e mattoni, i solai sono in laterizio e risalente al 1971; ha un'altezza massima di 18 m. (un piano seminterrato, un piano terreno e quattro piani superiori). La superficie coperta è di circa 1284 mq e la superficie complessiva è di circa 6475 mq.

• Ala A - Uscita ingresso automezzi	1
• Ala A - Uscita ingresso pedoni	2
• Ala A - Uscita interrato lato tunnel	3

ALA A	
• piano interrato	<ul style="list-style-type: none"> • scala → uscita principale • uscita 3
• piano terra	<ul style="list-style-type: none"> • uscita di sicurezza → uscita principale 2-1
• piano primo	<ul style="list-style-type: none"> • uscita di piano → scala → uscita principale 2-1
• piano secondo	<ul style="list-style-type: none"> • uscita di piano → scala → uscita principale 2-1

Attrezzature per fronteggiare l'emergenza

PADIGLIONE 15 - PNEUMONEFRO			
N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE	N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE
n. 2 polvere kg 6	015 - 1A001	n. 2 polvere kg 6	015 + 1A066
n. 3 polvere kg 6	015 - 1A018	polvere kg 6	015 + 1A081
polvere kg 6	015 - 1A029	n. 2 polvere kg 6	015 + 1A092
n. 4 polvere kg 6	015 - 1A051	n. 2 polvere kg 6	015 + 2A010
polvere kg 6	015 - 1A058	polvere kg 6	015 + 2A011
n. 6 automatici	015 - 1A062	co2 kg 2	015 + 2A025
polvere kg 6	015 + 0A001	n. 2 polvere kg 6	015 + 2A052
polvere kg 6	015 + 0A004	polvere kg 6	015 + 2A067
n. 2 polvere kg 6	015 + 0A024	polvere kg 6	015 + 3A011
polvere kg 6	015 + 0A028	polvere kg 6	015 + 3A036
polvere kg 6	015 + 0A042	polvere kg 6	015 + 3A063
polvere kg 6	015 + 0A048	polvere kg 6	015 + 3A073
automatico	015 + 0A048	polvere kg 6	015 + 3A084
automatico	015 + 0A049	polvere kg 6	015 + 3A097
polvere kg 6	015 + 0A058	polvere kg 6	015 + 4A001
co2 kg 2	015 + 1A031	n. 2 automatici	015 + 4A006


PADIGLIONE 15 – TUTTI I PIANI			
N. IDRANTI/NASPI	COLLOCAZIONE	N. IDRANTI/NASPI	COLLOCAZIONE
idrante uni 45	015 - 1A001	idrante uni 45	015 + 1A092
idrante uni 45	015 - 1A051	idrante uni 45	015 + 2A010
idrante uni 45	015 + 0A001	idrante uni 45	015 + 2A052
idrante uni 45	015 + 0A024	idrante uni 45	015 + 3A063
idrante uni 45	015 + 1A066	idrante uni 45	015 + 3A097

ESTERNO	
N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO	COLLOCAZIONE
1 attacco motopompa VV.F	Ingresso N

Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze

DISPOSITIVO	N.
autorespiratori	2
elmetto con schermo protettivo	2
guanti in crosta	2
paia stivali	2
giaccone anticalore	2
coperta antifiamma (180x120)	2
lampada portatile con batterie sigillate sostituibili.	1
piccozzino con custodia	1
megafono	1
cartelli e nastro	s.n.

La segnaletica temporanea di emergenza è custodita tra le dotazioni dell'automezzo della squadra di emergenza.



Schema generale degli accessi al padiglione

